



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011493/FNOC/COL/2023/6430
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL CANAAN GARDEN
AMRAVAD KHURD B.D.A. ROAD BERKHERA BHOPAL 462021
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 11129 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL, AMRAVAD KHURD
B.D.A. ROAD BERKHERA BHOPAL 462021 BHOPAL NAGAR
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority : NIGAM

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011493 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति

M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL
CANAAN GARDEN AMRAVAD KHURD
B.D.A. ROAD BERKHERA BHOPAL

विषय:- M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL CANAAN
GARDEN AMRAVAD KHURD B.D.A. ROAD BERKHERA
BHOPAL भवन बिल्डिंग हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय
करने के संबंध में।


PRINCIPAL

M.G.M. Hr Sec. School

विषयान्तर्गत M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL CANAAN GARDEN AMRAVAD KHURD B.D.A. ROAD

BERKHERA BHOPAL भवन बिल्डिंग के 4622.29 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल एवं 99 मीटर ऊंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षरसहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

Signature
Vice President
M.G.M. Hr. Sec. School
Canaan Garden, Amravath
Barkheda, BHOPAL



अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011493/FNOC/COL/2023/6430
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 10, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name : M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL

आवेदन का परीक्षण किया गया और परीक्षण अनुसार आवेदक को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा:-

निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.



OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION
MUNICIPAL DIVISION, BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रवर्धक

Fire Cell

फायर प्लान अनुमति पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जालका क्रमांक / Dispatch Number

6100011493/FNOC/GOI/2023/6430

आवेदन की तिथि / Application Date

Jul 10, 2023

जालक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23

आवेदक का नाम / Applicant Name

M.G.M. GO-ED HR. SECONDARY SCHOOL

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

17. Auto D.G. Set.

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टएड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुमति में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह फायर प्लान अप्रैल 02 माह की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को फायर प्लान अप्रैल प्रमाणपत्र में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे अग्निप्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तदनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अग्निशमन अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा।

Office President
M.G.M. Hr. Sec. School
Garden, Amrawadkhurd
Bhopal



Office Of THE MUNICIPAL CORPORATION
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

आवेदन की तिथि / Application Date

आवेदक का नाम / Applicant Name

6100011493/FNOC/COL/2023/6430

Jul 10, 2023

जावक की तिथि / Dispatch Date : 13-Jul-23

M.G.M. CO-ED HR.SECONDARY SCHOOL

आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर अग्नि प्राधिकारी को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय किया गया फायर प्लान अप्रूवल निरस्त मान्य होगा। आवेदक द्वारा भवन के अधिभोग/ अधिवास के पूर्व फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण-पत्र प्रदाय करने की स्वीकृति अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

SHASHWA
T SINGH
MEENA

Digitally signed by
SHASHWAT
SINGH MEENA
Date: 2023.07.13
13:53:35 +05'30'

Additional Commissioner (Fire)

Municipal Corporation
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh